



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по городу Москве

ул. Тверская, д.8/2, Москва, 125009, телефон: (495) 208-3426, факс: (495) 609-0989, E-mail: mosemercom@comcor.ru, http://www.emermos.ru

Управление

по Южному административному округу

Главного управления МЧС России по городу Москве

ул. Чертановская, д.40, Москва, 117570, телефон: (495) 315-8432, факс: (495) 313-4727, E-mail: upravlenie-ua@rambler.ru

2-й региональный отдел надзорной деятельности

ул. Донская, д.30, Москва, 115419, телефон: (499) 764-7589, факс: (499) 764-7146

Единый телефон доверия: (495) 637-2222

г.Москва, ул. Орджоникидзе, 13/2

«29» октября 2014 г.
«15» часов «00» минут

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 716

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.13/2

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения № 716 от 29.09.2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

в отношении: **Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский архитектурный институт (Государственная академия)**»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

«15» октября 2014. с 12 час. 00 мин. до 15 час 00 мин. Продолжительность 3 часа мин.
«17» октября 2014. с 12 час. 00 мин. до 14 час 00 мин. Продолжительность 2 часа мин.
«28» октября 2014. с 16 час. 00 мин. до 18 час 00 мин. Продолжительность 2 часа мин.
«29» октября 2014. с 14 час. 00 мин. до 15 час 00 мин. Продолжительность 1 час мин.

Акт составлен: 2 РОНД Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Уполномоченный представитель директор общежития Хасанзанова С.В.

30.09.2014г. в 13 часов 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: старший

инспектор 2 РОНД Управления по ЮАО ГУ

МЧС России по г. Москве Евсеев Василий Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

директором общежития Хасанзановой С.В., начальником хозяйственного управления Семеновой Галиной Григорьевной .

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
в организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (на дверях всех вентиляционных камер, электрощитовой в подвале, бойлерной, насосной).	«Правила противопожарного режима в РФ» п.23 (б) Правила противопожарного режима в РФ» п.20
Не выполнены противопожарными двери помещений вентиляционных камер, помещения насосной пожарной станции, электрощитовой с пределом огнестойкости не менее EI-30.	п. 1, ч. 2 статьи 1, ч.4, статьи 4; ч.1, ч.3, ч.13 ст.88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 ФЗ, п.6.8.19 свода Правил СП 2.131.30 2009 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Утверждены приказом МЧС от 25.03.2009г № 172)
В организации не обеспечено помещение насосной пожарной станции схемой противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.	Правила противопожарного режима в РФ» п.58
Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113).	Правила противопожарного режима в РФ» п .24
Ряд помещений не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (помещение столярной мастерской , в тамбуре 7, 8 – го этажей и др., помещение № 60б на 6-ом этаже).	п.6.1 таблицы НПБ 110-03 (НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) "ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ" (Утверждены приказом МЧС от 18 июня 2003 г. N 315 , Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836)
ч.4, ст.4, пункт 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ (от 22.07.2008 (в ред. от 23.06.2014), Системы пожарной сигнализации должны не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольные устройства в помещение дежурного персонала или	ч.4, ст.4, пункт 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ (от 22.07.2008 (в ред. от 23.06.2014), Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольные устройства в помещение дежурного персонала или специально выносные устройства оповещения, а в

<p>специально выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1., Ф.1.2, Ф.4.1, Ф.4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующей этот сигнал организации - система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (общезития) не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1., Ф.1.2, Ф.4.1, Ф.4.2</p>
<p>Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (трубами водоснабжения и канализации, электрическими кабелями через стены по горизонтали и перекрытия по вертикали в подвальном помещении.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.22</p>
<p>Не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части выполнения требований пожарной безопасности к электротехнической продукции и электрооборудованию, что не обеспечивает допустимую величину пожарного риска, а именно: электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы - электрощиты и электрошкафы не защищены автономными установками пожаротушения.</p>	<p>ст.6, ч.1 ст.48, п/п 10 ч.1 ст.50, ч.1 ст.142, ч.1 и ч.4 ст.143 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, Приложение А, табл. А.4, п.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями от 20.06.2011г. Приказ МЧС России от 01.06.2011г. №274) -не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности и не реализованы требования Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>

Примечание : помещения столовой на первом этаже, производственные помещения столовой в подвале полностью выведены из эксплуатации, электроснабжения помещений столовой отключено. Помещение столовой подготавливается к предстоящему ремонту.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- не выявлено

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 716 \1\ 1 от 29 октября 2014г.

Протоколы об административном правонарушении №864 от 28.10.2014г. №№ 866, 867 от 29.10.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший инспектор 2 РОНД Управления по ЮАО

ГУМЧС России по г. Москве Евсеев В.А.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор общества с ограниченной ответственностью «Тасманова СВ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» октября 2014г. _____
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« - » - 2014г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)